



Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika

CERTIFIKÁT

Shoda založená na úplném zabezpečování kvality podle nařízení vlády č. 219/2016 Sb.,
přejímající směrnici 2014/68/EU (Tlaková zařízení)

Číslo: **07/23**

Držitel certifikátu – výrobce: SYSTHERM s.r.o.
K Papírně 172/26
312 00 Plzeň - Bukovec
Česká Republika

Výrobky: Tlakové zařízení – sestavy systémů předávání tepla
s primárním médiem kapalina – plyn

Typ: SYMPATIK ...
viz 2. strana

Podklad pro vydání certifikátu: Oznámení č. 34-00662 ze dne 2023-11-20

Platnost do: 2026-11-19

Strojírenský zkušební ústav, s.p. tímto potvrzuje, že výrobce shora uvedených výrobků má zaveden a provozuje systém kvality, který zabezpečuje shodu s požadavky Přílohy č. 3 bodu 11 (modul H) nařízení vlády č. 219/2016 Sb. o posuzování tlakových zařízení při jejich dodávání na trh (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh, Příloha III, bod 11 modul H).

Strojírenský zkušební ústav, s.p., provádí pravidelný audit, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém kvality způsobem odpovídajícím požadavkům modulu H odstavce 4.3 bodu 11 Přílohy č. 3 nařízení vlády č. 219/2016 Sb. (odstavci 4.3 Přílohy III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU).

Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný oznámeným subjektem.

Výrobce je oprávněn opatřovat tlaková zařízení vyráběná v souladu se schváleným systémem kvality označením.



Brno, 2023-11-20



Ing. Tomáš Hruška
ředitel

07/23, strana 1 (2)



Specifikace výrobního programu:

Tlakové sestavy SYMPATIK jsou výrobky – tlaková zařízení kategorie II. a III. sloužící zejména k regulaci teploty průtoku či tlaku teplotnosné látky, k předávání tepla nebo chladu, případně ke změně skupenství (kondenzace, vypařování). Jsou sestaveny zejména z potrubních dílů a fitinků, regulačních armatur, výměníků tepla, čerpadel, uzavíracích a filtračních prvků, měřičů tepla nebo chladu apod. Tyto sestavy, vyžaduje-li to jejich povaha, jsou osazeny bezpečnostní výstrojí, a to zejména pojistnými ventily a bezpečnostními termostaty. Mohou být také vystrojeny systémem měření a regulace, který zajišťuje bezpečný a hospodárny provoz a je pak nedílnou součástí výrobku SYMPATIK.

Teplotnosná látka výrobků SYMPATIK je plynná či kapalná látka spadající do skupiny 2 (bezpečné kapaliny), tedy zejména voda, voda s inhibitory koroze, demineralizovaná a deionizovaná voda, nemrzoucí kapaliny a vodní pára.

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM

Certifikát se může používat pouze pro tlaková zařízení, jejichž specifikace je uvedena na 1. a 2. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Bez písemného souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu se nesmí certifikát reprodukovat jinak než celý. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikační orgán požaduje, aby držitel certifikátu vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají výrobků, na něž se vztahuje tento certifikát.

Platnost certifikátu je podmíněna prováděním pravidelných auditů Strojírenským zkušebním ústavem, s.p., aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá schválený systém kvality způsobem odpovídajícím požadavkům modulu H odstavce 4.3 bodu 11 Přílohy č. 3 nařízení vlády č. 219/2016 Sb. (modulu H odstavci 4.3 Přílohy III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU).

Kontrolní perioda je 1 rok.

